



**Conferenza dei Servizi Preliminare
convocata ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i.
VERBALE conferenza
ATR I – SUB AMBITO 6**

Oggetto: Ambito di Trasformazione Residenziale (ATR I) – Piano Attuativo
SUB-Ambito 6 Prot. n° 17496 del 30.12.2015 e 29/03/2016 prot. 4843.

Richiedente: Comune di Rivolta d'Adda.

Progettista: Dott. Ing. Quadri Luca, Geom. Maffi Angelo.

Alle ore 10.30 si da inizio ai lavori della conferenza dei servizi. Partecipano alla seduta della conferenza le seguenti Amministrazioni/Enti all'uopo invitate con nota Prot. n° 4858 del 29/03/2016. Si procede con la verifica delle presenze dei soggetti invitati e/o recepimento dei pareri acquisiti.

Comune di Rivolta d'Adda
Area Tecnica Servizi Urbanistica
ed Edilizia Privata

Responsabile dell'Area Arch. Sara Magenis e
Responsabile del Procedimento Geom. Marco
Maggioni

A.T.S. Valpadana di cremona
Distretto di Crema

assente –parere via pec prot. 4961 del 31/03/2016;

ENEL S.p.A.

assente –nessun parere emesso;

Telecom Italia S.p.A.

nella persona del Signor Massimo D'Angelo (vedi delega);

Padania Acque Gestione S.p.A.

assente –parere via pec prot. 5175 del 05/04/2016;

Linea Distribuzione S.r.l.

nella persona di Travini Carlo;

Snam Rete Gas

assente –nessun parere emesso;

Comune di Rivolta d'Adda
Area Lavori Pubblici e Gestione
del Patrimonio

assente –nessun parere emesso;

Comune di Rivolta d'Adda
Ufficio di Polizia Locale

assente – parere Prot. n° 5152 del 04/04/2016;

Consorzio di Bonifica



Dugali-Naviglio-Adda Serio	assente – parere via PEC prot. 5176 del 05/04/2016;
Consorzio di Roggia Rivoltana	assente –nessun parere emesso;
Consorzio di Roggia Landriana	assente –nessun parere emesso;
Consorzio Irrigazione Roggia dei Preti	assente –nessun parere emesso;
Consorzio Roggia Pandina	assente –nessun parere emesso;
Utenza di Roggia Merlò Giovine	assente –nessun parere emesso;
Ingegnere Quadri Luca	assente;
Geom. Maffi Angelo	presente.

La funzione di presidente è attribuita all'Arch. Sara Magenis, Responsabile dell'Area Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Rivolta d'Adda e quella di segretario verbalizzante al Geom. Marco Maggioni.

PREMESSE

Oggetto del procedimento è l'approvazione del Piano Attuativo relativo alla realizzazione dell'Ambito di Trasformazione Residenziale (ATR 1) – Sub Ambito 6 previsto dal Piano di Governo del Territorio vigente del Comune di Rivolta d'Adda depositata al Protocollo Comunale in data 30/12/2015 prot. 17496 integrato in data 29/03/2016 prot. 4843, per il quale si rende necessaria l'acquisizione dei pareri preliminari degli Enti preposti alla gestione dei sottoservizi necessari per la progettazione dettagliata dell'ambito stesso.

SVOLGIMENTO CONFERENZA

Il Presidente alle ore 10.30, dichiara aperta la Conferenza per gli effetti ex art.14ter, comma I, della Legge 241/90.

Si procede con la descrizione del piano attuativo agli enti intervenuti ed alla successiva lettura dei pareri pervenuti dai vari enti invitati.

Il Signor Travini Carlo (Linea Distribuzione S.r.l.) conferma che per quanto riguarda la strada privata posta a sud il suo impianto si ferma al limite con la strada pubblica. Verificato che il piano di lottizzazione è una parte di un più ampio piano prevedere degli stacchi per gli eventuali piani di lottizzazione che sorgeranno in futuro. Nella progettazione si dovrà prevedere la chiusura di più anelli possibili e prevedere su tutto il piano, una tubazione avente diametro pari a cm. 125, oltre ad un'adeguata distanza dalla tubazione del gas dagli altri sotto servizi.

L'arch. Magenis chiede che i diametri delle tubazioni vengano riportati negli elaborati grafici e che il dimensionamento dei sotto servizi relativi alla dorsale nord-sud tenga in considerazione non solo il presente piano attuativo ma lo sviluppo dagli altri ambiti del "Masterplan".



Il Geom. Maffi Angelo comunica che questo è un progetto di massima sulle urbanizzazioni, eventuali approfondimenti verranno effettuati nella progettazione definitiva delle opere (titolo abilitativo delle opere di urbanizzazione).

L'arch. Magenis chiede che il computo metrico allegato al piano attuativo venga redatto con il recepimento delle indicazioni ricevute dai vari enti.

Il Signor D'Angelo Massimo (Telecom Italia), dopo aver preso atto dei contenuti della proposta di piano esprime sommariamente parere favorevole ai contenuti, precisando che in linea generale le disposizioni alle quali la progettazione di dettaglio del piano attuativo dovrà attenersi sono le seguenti:

- dovranno essere predisposte tubazioni aventi diametro 140 cm esterno in tubo corrugato rosso;
- si dovranno prevedere pozzetti in ghisa da cm. 60x60 cm ogni 30/40 metri di tubazione, sulle rotatorie dovranno essere predisposti pozzetti in ghisa da 60x120 cm.

Confermando come sotto si chiude la seduta alle ore 12.00.

Letto confermato e sottoscritto, li 05/04/2016

Comune di Rivolta d'Adda

Arch. Sara Magenis

Geom. Marco Maggioni

